

AENOR

Certificat de constance des performances

CE

0099

0099/CPR/A43/0490

En conformité avec le Règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 Mars 2011, l'organisme notifié AENOR (n 0099) a émis ce certificat au nom de la société

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

adresse	CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)
Produit de construction	Produits isolants thermiques manufacturés à base de laines minérales (MW) pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles
Norme harmonisée	EN 14303:2009+A1:2013
Marque commerciale	CLIMAVER A2 NETO
	Plus d'informations dans l'Annexe du Certificat.
Établissement de fabrication	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Système de certification	Ce certificat atteste qu'ont été appliquées toutes les dispositions relevant du système 1 concernant l'évaluation et la vérification des performances et sa constance décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus et que le produit remplit les exigences énoncées ci-dessus. Ce certificat a été délivré pour la première fois dans la date d'émission indiquée ci-dessous et restera en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, à condition que les méthodes d'essai et exigences de contrôle de la production en usine inclus dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, ne changent pas, et le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative. Ce certificat annule et remplace le certificat A43/000490, du 2019-11-28
Date de première émission	2014-11-28
Date de modification	2019-12-02
Date d'expiration	2020-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
Directeur Général

Electronique original

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de contrôle accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR356

AENOR

Certificat de constance des performances

0099/CPR/A43/0490

Annexe du Certificat

Marque commerciale CLIMAVER A2 NETO

Gamme d'épaisseurs	Revêtement face A	Réaction du feu du produit tel que mis sur le marché (Face A)	Revêtement face B	Réaction du feu du produit tel que mis sur le marché (Face B)	Code de désignation	Température moyenne (°C) / Conductivité thermique (W/mK)
25	Feuille d'aluminium renforcée avec du papier kraft et de la maille de verre	A2-s1, d0	Tissu de verre noir renforcé	A2-s1, d0	MW-EN 14303-T5-MV1	10/0,032 20/0,033 40/0,036 60/0,038

Date de première émission 2014-11-28
Date de modification 2019-12-02
Date d'expiration 2020-11-28

Electronique original

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de contrôle accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR356